



अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100019410/FNOC/COL/2025/2547
आवेदन की तिथि / Application Date : Jan 22, 2025 जावक की तिथि / Dispatch Date : 06-Jun-25
आवेदक का नाम / Applicant Name : SAINT PAULS SR. SEC. SCHOOL RUN BY JABALPUR DIOCESAN
EDUCATIONAL SOCIETY JABALPUR
आवेदक का पता / Applicant Address : HOUSE NO. 46 CIVIL LINES, MAHARANI LAXMI BAI WARD 27
KATNI, KHASARA NO 1098/1, PATWARI HALKA NO. 45/2 NO B 493
KATNI 483501
अनापति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : Fire Safety Certificate
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 13 (मीटर में / Meter)
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 24281 (Sq.Mtr)
संपत्ति का पता / Property Address : HOUSE NO. 46 CIVIL LINES, MAHA LAXMI BAI WARD 27 KATNI,
KHASA NO 1098/1, PATWARI HALKA NO. MURWARA KATNI
NAGAR NIGAM
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100019410 भवन हेतु फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-

विषयांतर्गत प्राप्त आवेदक क्रमांक 6100019410 अनुसार आवेदित स्थल पर निर्मित भवन का अनुमोदित फायर प्लान के संदर्भ में स्थल निरीक्षण विभाग के फायर इंस्पेक्टर द्वारा भवन के अग्निशमन इंजीनियर/कंसल्टेंट एवं मालिक (आवेदक) की उपस्थिति में फायर उपकरणों को संचालित कराकर कराया गया है।

शाला भवन में स्थापित फिक्सड/पोर्टेबल फायर फाईटिंग, मेन्युअल/आटोमेटिक अलार्मिंग/डिटेक्शन सिस्टम, फस्ट एड फायर फाईटिंग इंस्टालेशन की व्यवस्थाएँ स्थल निरीक्षण के समय ऑपरेशनल एवं निर्धारित मापदण्ड अनुसार पाई गई है।

तदोपरांत प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार प्रकरण का परीक्षण किया गया है। उक्तानुसार अग्निसुरक्षा प्रमाण पत्र (Fire Safety Certificate) हेतु प्राप्त प्रस्ताव उपयुक्त पाया गया है।



अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100019410/FNOC/COL/2025/2547
आवेदन की तिथि / Application Date : Jan 22, 2025 जावक की तिथि / Dispatch Date : 06-Jun-25
आवेदक का नाम / Applicant Name : SAINT PAULS SR. SEC. SCHOOL RUN BY JABALPUR DIOCESAN
EDUCATIONAL SOCIETY JABALPUR

निम्नलिखित प्रावधानों/शर्तों के तहत अग्निसुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है :-

1. फायर वाहन के बाधरहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा।
2. शाला भवन में स्थापित समस्त पोर्टेबल एवं फिक्सड फायर फाईटिंग सिस्टम को हर समय ऑपरेशनल/चालू स्थिति में रखा जाना तथा इसका रिकार्ड मानक/नियमानुसार विधिवत् रखा जाना अनिवार्य होगा।
3. आवेदक/स्वामी को भवन के नियमानुसार स्थापित अग्निशमन उपकरणों का निर्धारित आई.एस. मानकों के अनुसार प्रावधानित समय-सीमा में संधारण करना एवं संधारण हेतु आवश्यक अर्हताधारी कर्मचारी रखना अनिवार्य होगा।
4. अग्निशमन उपकरणों का निर्धारित मानकों के अनुसार रख-रखाव किया जाना अनिवार्य होगा।
5. शाला भवन में कार्यरत/उपलब्ध स्टॉफ को भवन में स्थापित अग्निशमन उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य होगा।



अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट

Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100019410/FNOC/COL/2025/2547
आवेदन की तिथि / Application Date : Jan 22, 2025 जावक की तिथि / Dispatch Date : 06-Jun-25
आवेदक का नाम / Applicant Name : SAINT PAULS SR. SEC. SCHOOL RUN BY JABALPUR DIOCESAN
EDUCATIONAL SOCIETY JABALPUR

6. यह प्रमाण पत्र शाला भवन में स्थापित अग्निशमन उपकरणों की व्यवस्थाओं मात्र के संबंध में है। भवन के उपयोग/अधिभोग से पूर्व आवेदक/स्वामी को संबंधित विभागों के सक्षम प्राधिकारियों से आवश्यकतानुसार अनुमतियां/अनापतियां प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तत्संबंध में आवेदक/स्वामी को समस्त सक्षम प्राधिकारियों से प्रकरण में प्राप्त अनुज्ञा/एनओसी अनुसार निर्धारित शर्तों पर पालन करना बंधनकारी होगा, जिसके लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।
7. आवेदक/ स्कूल प्रबंधन/स्वामी को निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित प्रावधानों के साथ-साथ बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4 में उल्लेखित निर्धारित अन्य आवश्यक प्रावधानों एवं आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। स्थल निरीक्षण में इन प्रावधानों का पालन न पाये जाने पर अग्निशमन प्राधिकारी को अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
8. आवेदक द्वारा शाला भवन के ब्लॉक A में 54163 वर्गफीट, ब्लॉक B में 20000 वर्गफीट, ब्लॉक C में 7612 वर्गफीट मानचित्र, मानचित्र क्रमांक 45 B, दिनांक 04.06.2007 को स्वीकृत कराया गया है। तथा ब्लॉक D में 1575 वर्गफीट मानचित्र, मानचित्र क्रमांक 0057/KMC/HDD/W27/2015 , दिनांक 28.10.2025 को स्वीकृत कराया गया है। इस प्रकार कुल 9172 वर्ग मीटर की भवन अनुज्ञा जारी की गई है।
9. आवेदक/स्वामी को प्रदाय किया जा रहा अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी आदेश दिनांक से 03 वर्ष की अवधि के लिये प्रभावशील रहेगा और यह अवधि होने के 02 माह पूर्व पुनः अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 30 जून तक अग्निशमन ऑडिट रिपोर्ट के साथ वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सभी अग्नि सुरक्षा उपकरण सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं।

Office Of Commissioner/Fire Officer, MURWARA KATNI NAGAR NIGAM
JABALPUR Division , KATNI
Madhya Pradesh



अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक बन्मांक / Dispatch Number

: 6100019410/FNOG/COL/2025/2547

आवेदन की तिथि / Application Date

: Jan 22, 2025

जावक की तिथि / Dispatch Date : 06-Jun-25

आवेदक का नाम / Applicant Name

: SAINT PAULS SR. SEC. SCHOOL RUN BY JABALPUR DIOCESAN
EDUCATIONAL SOCIETY JABALPUR

अतः गठित समिति की अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत "फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट" स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

NEELES
H DUBEY

Digitally signed by
NEELES
DUBEY
Date: 2025.06.06
17:21:41 +05'30'

Commissioner/Fire Officer, MURWARA KATNI NAGAR
NIGAM

JABALPUR Division , KATNI
Madhya Pradesh